

Ochotnicza Straż Pożarna w Trawnikach informuje, że wpłynęło następujące pytanie:

Czy zamawiający będzie wymagał dostarczenia świadectwa dopuszczenia wydanego przez CNBOP-PIB na agregat wysokociśnieniowy wodno-pianowy zamontowany na oferowanym pojeździe ?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania z dnia 27 kwietnia 2010 roku wskazane w załączniku do ww rozporządzenia wyroby muszą posiadać dopuszczenie do ich użytkowania. W rozporządzeniu tym ujęte są między innymi autopompy, motopompy i agregaty wysokociśnieniowe oraz ich minimalne parametry techniczno-użytkowe. Brak Świadectwa Dopuszczenia CNBOP-PIB zabrania użytkowania urządzenia przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.

Wykaz wyrobów objętych świadectwem dopuszczenia znajduje się na stronie CNBOP <https://www.cnbop.pl/uslugi/jednostka-certyfikujaca/wydane-dokumenty/17.04.2020-sd-wazne.pdf> gdzie można sprawdzić jakie urządzenia spełniają wymogi w zakresie dopuszczenia do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej.

Odpowiedź: *Ochotnicza Straż Pożarna w Trawnikach informuje, że agregat wysokociśnieniowy wodno-pianowy który będzie zamontowany w pojeździe musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia. Wykazy wydanych dokumentów przez CNBOP znajduje się na stronie <https://www.cnbop.pl/pl/uslugi/certyfikacja-i-dopuszczenia/wykazy-wydanych-dokumentow> (aktualny ważny wykaz wydanych świadectw dopuszczenia znajduje się pod adresem: <https://www.cnbop.pl/uslugi/jednostka-certyfikujaca/wydane-dokumenty/25.01.2021-sd-wazne.pdf>)*