

Ochotnicza Straż Pożarna w Trawnikach informuje, że wpłynęły następujące pytania:

W związku z odpowiedzią udzieloną przez zamawiającego w dniu 28.01.2021 dotyczącego pytania zadanego do w/w postępowania.

Zamawiający udzielając odpowiedzi na pytania oferenta dotyczące wyposażania pojazdu określi : „ OSP w Trawnikach informuje , że agregat wysokociśnieniowy wodno - pianowy , który będzie zamontowany w pojeździe musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20/06/2007r w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia , a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkownika , rozdział 2 paragraf 8 „ **dopuszczenie obejmuje wyroby wyprodukowane w okresie jego ważności „ .Na podstawie PN Dopuszczenie wydawane jest na okres 5 lat.**

**Ważne dopuszczanie CNBOP upoważnia producenta do jego produkcji natomiast upływ terminu ważności dopuszczenia nie eliminuje urządzenia czy samochodu z użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej.**

#### **Pytanie 1.**

Czy zamawiający w związku z tym iż przedmiotem postępowania jest pojazd używany powyżej 5 lat dopuszcza aby wyposażeniem pojazdu był używany wysokociśnieniowy agregat wodno pianowy dopuszczony do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej na podstawie przepisów art 7.1 i 7.2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej obowiązujących w okresie jego produkcji.

**Bard/o proszę zwrócić szczególną uwagę na rozdział 2 - paragraf 8 rozporządzenia , który dotyczy produkcji urządzeń w okresie ważności dopuszczenia a nie ich użytkowania .**

**Z użytkowania w jednostkach Straży nie wycofuje się wyposażenia ani pojazdów po wygaśnięciu 5 letniego terminu ważności dopuszczenia CNBOP. Sprzęt wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi w okresie jego produkcji przepisami może być użytkowany bezterminowo.**

#### **Odpowiedź:**

***Zamawiający dopuszcza aby wyposażeniem pojazdu był używany wysokociśnieniowy agregat wodno pianowy dopuszczony (w okresie jego produkcji do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej na podstawie przepisów art.7.1 i 7.2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej ( Dz.U. z 2019r. poz.1372 z późniejszymi zmianami).***

#### **Pytanie 2.**

Czy zamawiający podpuszcza pojazd zgodny z warunkami technicznymi zapytania ofertowego o Maksymalnej Masie Całkowitej poniżej 3.0 ton, który to nie podlega obowiązkowi uzyskania dopuszczenia CNBOP, a może być użytkowany w jednostkach ochrony przeciwpożarowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej oraz rozporządzeniem Ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 20,06,2007 Dz. U. nr 143 poz. 1002 oraz PN1846-1 PN1846-2.

#### **Odpowiedź:**

***Zamawiający dopuszcza samochód specjalny pożarniczy MMR do 3.0 ton nie objęty obowiązkiem uzyskania dopuszczenia na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej oraz rozporządzeniem Ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 20.06.2007 Dz. U. Nr. 143 poz. 1002 oraz PN1846-1 PN1846-2.***

Ochotnicza Straż Pożarna w Trawnikach przedłuża terminu składania ofert do dnia 09.02.2021r. do godziny: 15.00.